

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00002

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事 諏訪郡 下諏訪町 丁子 ~ 西餅屋橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	新和田トンネル有料道路管理事務所長 大塚 淳一郎 所長補佐 手塚 義勝

No.	質 問	回 答
1	<p>成形目地工 科目内訳表 第0001号表の成形目地材セロシールのテープ規格(幅・厚さ)について教えてください。</p> <p>路上路盤再生工 施工内訳表 第0-0009号表に混合用乳剤が表記されていません。 表記漏れと思われるので公表をお願いします。</p> <p>貨物自動車運搬費 施工内訳表 第0-0023号表の被運搬建設機械の運搬中賃料・損料の単価を教えてください。</p> <p>(質問：平成 28 年 6 月 1 日)</p>	<p>成形目地の規格は、幅 30(mm) × 厚 5(mm) です。</p> <p>混合用乳剤は使用しません。</p> <p>「積算基準及び標準歩掛」により積算しています。</p> <p>(回答：平成 28 年 6 月 7 日)</p>